



IKATES s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Česká republika
IČO : 25032836

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo : CN-20/2007

ŽADATELI : SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP s.r.o.
Krátká 292, 763 15 Slušovice
IČO : 27 67 82 70

NA VÝROBEK (identifikace) : Izolační skla

VÝROBCE : SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP s.r.o.
Krátká 292, 763 15 Slušovice

ZÁVĚR / KLASIFIKACE :

Součinitel prostupu tepla izolačních skel, stanovený podle ČSN EN 673 :

Float 4 mm / 16 mm, vzduch / Planibel Top N+ 4 mm (#3)

$$U = 1,4 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$$

Float 4 mm / 16 mm, argon / Planibel Top N+ 4 mm (#3)

- koncentrace argonu : 90 %


$$U = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$$

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. A-48/2007 akreditované zkušební laboratoře č. 1139 IKATES, s. r. o. Teplice.

Pravidla pro používání certifikátu jsou uvedena na druhé straně certifikátu.

Datum vydání : 28.02.2007
Datum platnosti: 28.02.2010




Ing. Lubomír Hnilička
vedoucí certifikačního orgánu